



Spett.le
COMUNE DI PANDINO
SUAP ASSOCIATO VISCONTEO
VIA CASTELLO, 15
26025 - PANDINO (CR)

C.A. Geom. Tersilio Tonetti

PEC: suap.comune.pandino@pec.it

Vaiano Cremasco, 10/03/2023

COMUNICAZIONE: PROT. N. 26250 DEL 10/03/2023

OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 8 DPR 160/2010 E ART. 97 L.R. 12/2005 E S.M.I. PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO DI LOGISTICA – DITTA OFFICINE MAK SRL – INSEDIAMENTO COMUNE DI PANDINO - CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI - Pratica numero SUAP/2023/01363/VAR

PARERE S.I.M. S.r.L.

La scrivente Società Impianti Metano S.r.L. in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale di Pandino (CR), in riferimento alla pratica in oggetto, visionata la documentazione tecnica, comunica il proprio parere positivo con la prescrizione di rispettare, durante la realizzazione delle opere, quanto di seguito indicato vista la presenza della rete di distribuzione del gas naturale in media pressione.

Nella planimetria allegata abbiamo evidenziato con linea rossa trattopunto le condotte del gas metano a Media Pressione nelle zone oggetto di intervento, con esclusione degli allacciamenti alle utenze derivanti dalle citate condotte.

L'elaborato grafico riporta l'ubicazione indicativa delle condotte gas metano, di conseguenza siamo disponibili, ad indicare sul posto le ns condotte interrato (rete ed allacciamenti) con tracce di colore giallo, previo accordo con i tecnici della scrivente Direzione.

Gli appuntamenti per le segnalazioni dovranno essere richiesti con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo dall'esecuzione delle opere

(tecnico Società Impianti Metano s.r.l. Sig. Roberto Frapolli – 335.7079007)

Vi preghiamo inoltre di comunicarci, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Tecnico responsabile del cantiere e l'Impresa appaltante delle opere.

Si precisa che i lavori in prossimità dei ns. impianti sotterranei dovranno essere eseguiti con la massima cura adottando tutti gli accorgimenti (es. scavo a mano) necessari per evitare incidenti e danni alle persone, alle cose e disturbi al servizio del metanodotto UNI 10576.

Qualora in fase di esecuzione delle opere si verificasse l'eventuale posa di altri servizi, questa dovrà essere effettuata nel rispetto del D.M. 16.04.2008.

Ogni responsabilità per danni e/o incidenti che potessero comunque accadere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ricadrà esclusivamente sull'impresa esecutrice, fermo restando che ogni ripristino relativo ai nostri impianti dovrà essere eseguito con l'intervento del ns personale ed oneri a carico dell'impresa esecutrice.

Qui di seguito alcune prescrizioni inderogabili da rispettare nella posa dei sottoservizi.

Per la posa del nuovo servizio, che interessa le condotte gas di **Media Pressione**, occorre che il parallelismo sia effettuato con la maggiore distanza possibile, mai inferiore a 0,50 m fra i due servizi.

In casi estremi, può essere prevista la posa a distanza inferiore a 0,50 m ma con l'esecuzione di particolari opere di protezione, da effettuarsi sulla condotta gas a ns cura, ma con spese a carico del richiedente – previsto accordi -.

Negli incroci – sempre con condotte di **Media Pressione** – deve essere rispettato un franco minimo di 0,50 m sia in sovrappasso che in sottopasso; nell'impossibilità di mantenere tale distanza – a ns cura ma con spese a carico del richiedente – occorre porre la condotta gas in manufatto o controtubo di protezione, prolungato per 1,00 m a monte ed a valle dell'incrocio – con gasdotto in sovrappasso – per 3,00 m a monte ed a valle dell'incrocio – con gasdotto in sottopasso -.

Il manufatto o controtubo di protezione, dovrà essere provvisto di sfiati portati a giorno per 2,50 m.

Vi ricordiamo che i ns. impianti sono protetti catodicamente e perciò il danneggiamento, anche in forma lieve, del rivestimento protettivo dovrà essere tempestivamente comunicato alla scrivente; la riparazione dello stesso è di nostra esclusiva competenza.

Qualora la scrivente dovesse riscontrare il mancato rispetto delle prescrizioni qui sopra riportate, sarete ritenuti responsabili per qualsiasi evento e circostanza dovesse derivare alla nostra società ed a terzi, anche in termini di difficoltà nella esecuzioni di interventi, di qualsiasi natura, compresa anche la mera manutenzione; mentre, di riflesso, la Società Impianti Metano srl non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno ed evento ai Vostri sottoservizi posizionati in difformità alle prescrizioni sopra riportate.

Quanto Vi è fornito è d'esclusiva proprietà di Società Impianti Metano s.r.l. e deve essere trattato con riservatezza, non ceduto a terzi senza l'autorizzazione della suddetta Società ed è utilizzato unicamente per le attività per le quali è stato richiesto.

Gli elementi acquisiti non autorizzano in nessun caso chi in indirizzo o chi per esso ad effettuare interventi sugli impianti in gestione a questa Società.

Rimanendo a completa disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo

Cordiali saluti.

SOCIETA' IMPIANTI METANO S.r.L.



ALLEGATI:

- Estratto planimetrico – cod. disegno n. 002-2023-SSI-001